



Neubau der Feuerwehr inklusive Lüftungsanlage

Markersdorf . Österreich

Rohrmaterial	POLO-KWL mit POLO-KAL NG und POLO-KAL XS
Projektumfang	POLO-KWL, 1 Stk. POLO AIR 400+, Zuluft- und Abluftverteiler, Einzelverteilungen, Tellerventile
Rohrdimension	DN 90–200
Auftragnehmer	Fa. Ing. Kleebinder GmbH
Bauzeitraum	April 2017 – Mai 2018

Besonderheiten

- selbsttätige Reaktion bei hohem Feuchteanfall im Dusch-, Sanitär- und Garderobenbereich mittels Feuchtefühler
- Verhinderung von Geruchsbelastungen nach Einsätzen
- Verrohrung in der Zwischendecke
- POLO-AIR 400+ inklusive Gegenstromwärmer für 400 m³/h große Anlage
- Versorgung von Aufenthaltsraum, Küche, innenliegenden Räumen sowie Nebenräumen durch Zu- und Abluft

